ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/01/2022 **Inspecteur:** Jo Tijtgat **Mentor:** **Installateur:** Vandewalle elektrotechnieken

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0768 969 577

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 18460120

Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Marktstraat
Huisnummer	9
Busnummer	
Postcode	8870
Gemeente	Izegem
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	Marktstraat
Huisnummer	9
Busnummer	
Postcode	8870
Gemeente	Izegem
Land	België

Installateur

Naam	Vandewalle elektrotechnieken
BTW nr.	BE 0768 969 577
Telefoonnummer	0491/74.64.98
E-mail	vandewalle.etv@gmail.com

Type : Winkel **EAN** : 54 **Teller Nr.:** : 8266597

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.1.1. en 8.3.2. en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 50 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 24

Ri algemeen: 27,2 MΩ

OK



Aardelektrode: Combinatie: aardingslus + Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders